



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PARA: DEPARTAMENTO DE SUBTRANSMISION
FECHA: AMBATO JUNIO 13, 2024
DESTINO: PUYO
PERIODO: 14/06/2024 AL 14/06/2024
JEFE COMISIÓN: ING.MG. ORTIZ ANTONIO

COMISIÓN No.: 0310-2024

LIQUIDAR HASTA: 26/06/2024

A fin dar atención al plan de actividades a cumplirse según Orden de Movilización No. SUBT-0058-2024, sírvase tramitar la transferencia bancaria por UDS \$40 valor que es equivalente a los viáticos y gastos de comisión sujetos a la liquidación.

DETALLE DE TRANSPORTE: undefined

DETALLE DE INTEGRANTES Y VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
ORTIZ LOPEZ ANTONIO DE JESUS	14/06/2024	14/06/2024	0	1	2.004,62	0.00	40.00	0.00	40.00
						0,00	40,00	0,00	40,00

ING.MG. ORTIZ ANTONIO
RECIBI CONFORME

RESP. GESTIÓN PAGO
ENTREGUE CONFORME

DETALLE DE INTEGRANTES Y LIQUIDACIÓN VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
ORTIZ LOPEZ ANTONIO DE JESUS	14/06/2024	14/06/2024	0	1	2.004,62	0.00	40.00	0.00	40.00
						0,00	40,00	0,00	40,00

Total recibido para la comisión USD\$: 40,00

DOCUMENTO DE RESPALDO Y OBSERVACIONES

No. Transferencia: 0037-2024

Información detallada de las actividades realizadas en la comisión consta en memorando No.: INFORME COMISIÓN PUYO

Observaciones

NINGUNA

La presente liquidación se aprueba de acuerdo al informe y a los costos incurridos

COMISIÓN DE CONTROL

ING.MG. LUIS MARCIAL
PRESIDENTE EJECUTIVO

ING.MG. ORTIZ ANTONIO
RECIBI CONFORME

RECURSOS HUMANOS
REVISADO POR

RESP. GESTIÓN PAGO
ENTREGUE CONFORME



**ORDEN DE MOVILIZACIÓN CON VIÁTICOS Y/O
SUBSISTENCIAS; FINES DE SEMANA Y/O
FERIADOS**

No. 6793

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A
RUC 1890001439001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2024-06-14 Hora 06:00 Hasta 2024-06-14 Hora 23:59

Motivo Revisión montaje de transformador WEG y configuración del IED de protección del transformador

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2024-06-13

No. Comunicación SOLICITUD COMISION SUBT-0058-2024

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino PUYO

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres ORTIZ LOPEZ ANTONIO DE JESUS

Cargo JEFE DE AREA 4

Número de Cédula / Pasaporte 1804009957

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TEI1288

Marca / Modelo BT-50 STD FL AC 2.6 CD 4X4 TM

Color BLANCO

Número Matrícula 0137065

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. RAÚL PARRA

Cargo DIRECTOR SUBTRANSMISION

Realizado Por PARRA GUERRERO RAUL IVAN

Fecha de Emisión 2024-06-13 17:42



MEMORANDO SUBT-OPM-188-2024

PARA : PRESIDENCIA EJECUTIVA

DE : JEFE SECCIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (E)

ASUNTO : F.8. INFORME COMISIÓN SUBESTACIÓN PUYO REVISIÓN MONTAJE DE TRANSFORMADOR WEG Y CONFIGURACIÓN DEL IED DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR ACORDE A LA AUTORIZACIÓN No. SUBT-0058-2024

FECHA : 25 DE JUNIO DEL 2024

Por disposición de la Dirección de Subtransmisión, el 14 de junio del 2024 me traslade a la S/E Puyo en el móvil 108 para desarrollar las siguientes actividades:

- Supervisión del montaje en la subestación Puyo del transformador T1 marca WEG, reparado por ECUATRAN S.A.
- Revisión de la condición estructural del transformador WEG, revisando que no exista puntos de oxidación y fugas de aceite.
- Configuración y parametrización del IED de protección ABB REX640 del transformador T1 de la subestación Puyo.
- Cableado de señales de disparo mecánico del transformador T1 hacia el IED.
- Pruebas punto a punto y de disparo por actuación de las protecciones mecánicas del transformador T1.
- Revisión del cableado de las señales analógicas de temperatura de aceite y bobinado del transformador T1 hacia la RTU.

Las actividades desarrolladas se culminaron con éxito, quedando el IED de protección del transformador T1 configurado y parametrizado, de tal manera que, una vez que se culmine con el montaje y se energice el transformador, este equipo cumpla con su función de proteger, controlar y monitorear la bahía del transformador T1 de la subestación Puyo.

Se retorna a la ciudad de Ambato sin presentarse novedad alguna.

Particular que informo para los fines pertinentes.

Atentamente.



ANTONIO DE JESUS
ORTIZ LOPEZ

Ing. Antonio Ortiz
SECCIÓN OPM-SUBT (E).
AO/ao.

Visto Bueno.



RAÚL IVAN PARRA
GUERRERO

Ing. Raúl Parra
DIRECTOR SUBTRANSMISIÓN (E)