



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO
REGIONAL CENTRO NORTE S.A.

AUTORIZACIÓN DE PAGO DE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS

PARA: DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION
FECHA: AMBATO AGOSTO 15, 2023
DESTINO: PUYO Y TENA
PERIODO: 16/08/2023 AL 17/08/2023
JEFE COMISIÓN: ING. GUZMAN CESAR

COMISIÓN No.: 0433-2023

LIQUIDAR HASTA: 12/09/2023

A fin dar atención al plan de actividades a cumplirse según Orden de Movilización No. DIST-0072-2023, sírvase tramitar la transferencia bancaria por UDS \$213 valor que es equivalente a los viáticos y gastos de comisión sujetos a la liquidación.

DETALLE DE TRANSPORTE: undefined

DETALLE DE INTEGRANTES Y VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
GUZMAN MAYORGA CESAR PATRICIO	16/08/2023	17/08/2023	1	1	2.004,62	80.00	40.00	0.00	120.00
GAVILANES TAMAYO ALVARO SEBASTIAN	16/08/2023	17/08/2023	1	1	1.698,86	62.00	31.00	0.00	93.00
						142,00	71,00	0,00	213,00

ING. GUZMAN CESAR
RECIBI CONFORME

RESP. GESTIÓN PAGO
ENTREGUE CONFORME

DETALLE DE INTEGRANTES Y LIQUIDACIÓN VALORES DE LA COMISIÓN

Empleados	Desde	Hasta	Días Viáticos	Días Subsist.	Sueldo	Viáticos	Subsist.	Moviliza.	Total
GAVILANES TAMAYO ALVARO SEBASTIAN	16/08/2023	17/08/2023	1	1	1.698,86	62.00	31.00	0.00	93.00
GUZMAN MAYORGA CESAR PATRICIO	16/08/2023	17/08/2023	1	1	2.004,62	80.00	40.00	15.00	135.00
						142,00	71,00	15,00	228,00

Total recibido para la comisión USD\$: 213,00

Diferencia a LIQUIDAR por la empresa UD\$: 15,00

DOCUMENTO DE RESPALDO Y OBSERVACIONES

No. Transferencia: -,0063-2023

Información detallada de las actividades realizadas en la comisión consta en memorando No.: INFORMES COMISION

Observaciones

NINGUNA

La presente liquidación se aprueba de acuerdo al informe y a los costos incurridos

COMISIÓN DE CONTROL

MG. MANUEL OTORONGO
PRESIDENTE EJECUTIVO

ING. GUZMAN CESAR
RECIBI CONFORME

RECURSOS HUMANOS
REVISADO POR

RESP. GESTIÓN PAGO
ENTREGUE CONFORME



35368/2023
DESPACHADO 5 C 160 2023

MEMORANDO DIST-RSU-535-2023

PARA: PRESIDENTE EJECUTIVO
DIRECCIÓN ZONAL PASTAZA
DIEGO ALVAREZ – ADMINISTRADOR CTO. 189-2022

DE: JEFE SECCION REDES SUBTERRÁNEAS (E)

ASUNTO: INFORME COMISIÓN AL CANTÓN PASTAZA 17 DE AGOSTO 2023.

FECHA: AGOSTO 29, 2023

En atención a sumilla inserta por Presidencia Ejecutiva en memorando DZOP-STE-0752-2023, en el que solicitan la designación de personal técnico para la recepción del proyecto Construcción de la Obra Civil Red Subterránea Centro Puyo II Etapa, Contrato No. 189-2022, proceso COTO-EEASA-073-2022, el jueves 17 de agosto se realiza la inspección conjuntamente con el Ing. Diego Álvarez, Administrador de contrato; y el representante del contratista que ejecutó la obra.


Siendo las 09:30 horas se inicia la inspección solicitada cuyas actividades se describen a continuación:

- Revisión de información disponible de la canalización subterránea eléctrica y operadoras de telecomunicaciones del proyecto.
- Inspección visual de cada uno de los pozos y bases de hormigón para transformadores Padmounted.
- Verificación de tapas de hierro nodular de los pozos
- Revisión visual de estado de acometidas eléctricas y de alumbrado público

De la inspección realizada de la obra civil de canalización que se ocupará en la migración de las redes de distribución eléctrica y de operadora de telecomunicaciones se tiene las siguientes observaciones:

- Revocado de las tuberías que llegan los pozos tanto eléctricas como de operadoras de telecomunicaciones, con separadores entre tubos.
- En las tuberías para operadoras de telecomunicaciones se debe colocar material sellante entre micro ductos para evitar el desplazamiento de estos al momento del tendido de cables.
- Mover las acometidas eléctricas y de telecomunicaciones hacia la pared de los domicilios de tal manera las mangueras queden ordenadas y pegadas a la pared.
- Verificación de cada tubería eléctrica, telecomunicaciones, alumbrado público, es decir, sondear cada tubo para asegurar que no exista obstrucción al momento de realizar el tendido de las redes de medio y bajo voltaje, alumbrado público y redes de operadoras de telecomunicaciones.
- Verificación de las acometidas eléctricas, telecomunicaciones y alumbrado público, es decir, sondear cada manguera para asegurar que no exista obstrucción al momento de tender los cables de acometidas.

Registro fotográfico
Revisión Red Subterránea Cantón Archidona

		
Falta de acometida eléctrica y telecomunicaciones	Reubicar y ordenar mangueras de acometida en pared	Reubicar y ordenar mangueras de acometida en columna
		
Reubicar mangueras de acometida a medidores	Revisar y arreglar drenajes de pozos	Colocar tapas de hierro nodular en pozos faltantes





- Limpiar las cajas de revisión y mejorar el sistema de desfogue de agua que filtra a la red subterránea.
- Sellar los lugares que permiten la filtración de agua.
- Corregir el asentamiento de adoquín en calzada.

Los trabajos según informe del fiscalizador se consideran concluidos por lo que las recomendaciones deberán realizarse previa la suscripción del acta de entrega definitiva, el contratista deberá informar la ejecución de lo señalado, posteriormente se realizará la inspección conjunta para evidenciar el cumplimiento de las misma a entera satisfacción de la EEASA.

DZOP dará seguimiento al sondeo que debe realizar el contratista de todas las tuberías de canalización y acometidas tanto eléctricas como de telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar la funcionalidad de las misma para el tendido de los circuitos eléctricos de media y baja tensión, alumbrado público, operadoras de telecomunicaciones. También deberá verificar que todos los medidores cuenten con la acometida subterránea correspondiente, así como también las acometidas de alumbrado público. Todo esto en coordinación entre contratista, fiscalización y administración quienes son los responsables de la ejecución del proyecto.

Se adjunta registro fotográfico de la inspección realizada.

Integrantes de la comisión:

Ing. Patricio Guzmán, Ing. Álvaro Gavilanes

Móvil N° 59

Los trabajos se desarrollaron según lo planificado, sin ninguna novedad, lo que se informa para los fines pertinentes.

Atentamente,



Ing. Álvaro Gavilanes T.
JEFE AREA CIVIL RSU






Ing. Patricio Guzmán M.
JEFE SECCIÓN RSU (E)

Visto bueno,



Ing. Carlos Solís I.
DIRECTOR DISTRIBUCION (E)

Registro fotográfico
Revisión Red Subterránea Puyo II Etapa

		
Limpieza de cajas	Cajas de red eléctrica y telecomunicaciones	Caja con presencia de agua
		
Revisión de infraestructura construida	Acometidas domiciliarias	Asentamiento de adoquín en calzada

[Handwritten signature]



R.U.C.: 1690005642001

FACTURA

N°. 002-005-002500312

NUMERO DE AUTORIZACION

1708202301169000564200120020050025003120250031212

FECHA AUT.: 17/08/2023 16:32:37

AMBIENTE: PRODUCCION

EMISION: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1708202301169000564200120020050025003120250031212

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA

SINDICATO DE CHOFERES PROFESIONALES DE PASTAZA

Dirección Matriz: CESLAO MARIN 391 Y ATAHUALPA

Dirección establecimiento:
AV. ALBERTO ZAMBRANO S/N

CONTRIBUYENTE ESPECIAL: NO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención: No. Resol: 00000001

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social/Nombres y Apellidos: GUZMAN MAYORGA CESAR PATRICIO

RUC / CI: 1803340528

Dirección: EL TEJO S/N BAMBU

Fecha Emisión: 17/08/2023

Placa / Matricula: TEI1418

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant.	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio Sin Subsidio	Descto.	Valor Total
0101	DGE	6.250	EXTRA	Unidad GLS	Maquina A22	Vend. 103	2.14286	0.449	2.592	0.00	13.39

INFORMACIÓN ADICIONAL:

Correo: sinenviar

Despacho: 17/08/2023 16:32:34

Embarcación:

.NULL.

Obs/Placas:

SUB TOTAL 12 % 13.39

SUB TOTAL 0% 0.00

SUB TOTAL NO OBJETO IVA 0.00

SUB TOTAL EXCENTO 0.00

SUB TOTAL SIN IMPUESTOS 13.39

TOTAL DESCUENTO 0.00

IVA 12 % 1.61

VALOR TOTAL 15.00

VALOR TOTAL POR SUBSIDIO 16.18

AHORRO POR SUBSIDIO 1.18

Forma de Pago

Valor

Sin Utilización del Sistema

15.00



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 5983

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución EMPRESA ELECTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A
RUC 1890001439001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad AMBATO

Fecha de Vigencia Desde 2023-08-16 Hora 05:00 Hasta 2023-08-17 Hora 23:00

Motivo INSPECCIONES TECNICAS EN DZOP Y DZON SEGUN MEMOS DZOP-STE-0752-2023 Y DZON-DIR-257-2023

No. Ocupantes 2

AUTORIZACIÓN

Fecha 2023-08-15

No. Comunicación DIST-0072-2023

Lugar Origen AMBATO

Lugar Destino PUYO - TENA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres GUZMAN MAYORGA CESAR PATRICIO

Cargo JEFE DE AREA 4

Número de Cédula / Pasaporte 1803340528

Tipo de Licencia B

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa TEI1418

Marca / Modelo

GRAND VITARA SZ NEXT AC 2.4 5P 4X4

Color

PLATEADO

Número Matricula

0106271

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING CARLOS SALCEDO

Cargo DIRECTOR DISTRIBUCION

Realizado Por SOLIS INTRIAGO CARLOS ALBERTO

Fecha de Emisión 2023-08-15 15:50

