



46928

MEMORANDO DIST-TRF-207-2021

PARA: DIRECTOR DISTRIBUCIÓN

DE: ING. SANTIAGO ESPINOSA

ASUNTO: A.15. COMISIÓN PUYO 22-26 NOVIEMBRE

FECHA: Diciembre 1, 2021

Atendiendo a sumilla inserta en memorando DZOP-STE-1054-2021, del lunes 22 al viernes 26 de noviembre del 2021, el personal del grupo 2 de líneas energizadas permaneció en la provincia de Pastaza, ciudad del Puyo, realizando el mantenimiento de los alimentadores de las subestaciones Puyo, Puyo 2 y Mushullacta.

El detalle de las actividades, presentada por el señor Armando Plaza, jefe del grupo, se adjunta al presente.

Atentamente,

Ing. Santiago Espinosa
JEFE SECCIÓN TRAFOS Y L/E

Adj: Informe actividades

RDS

De acuerdo
liquidador
C. P. J.

A. 67

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS						
LUGAR DE COMISION :		CIUDAD PUYO				
		FECHA DE SALIDA :			FECHA DE RETORNO:	
		AÑO	MES	DIA	AÑO	MES
		2021	11	22	2021	11
					26	
PARTICIPANTES:		MARCOS LÓPEZ EDGAR CHAMBA CHRISTYAN CUNALATA JAIRO SANCHEZ ARMANDO PLAZA				
OBJETO:		MANTENIMIENTO DE LOS ALIMENTADORES DE LA SUBESTACION PUYO, PUYO 2 Y MUSHULLACTA				


ACTIVIDADES REALIZADAS

LUGAR	FECHA	ACTIVIDADES
AV CESLAO MARÍN Y CUEVA DE LOS TAYOS	22/11/2021	REAJUSTE DE SECCIONADORES EN EL SECCIONAMIENTO N° 8999 EN EL ALIMENTADOR MERA (40-52-64)A
AV 4 DE ENERO Y CERRO SUMACO	22/11/2021	REEMPLAZO DE 3 SECCIONADORES UNIPOLAR BARRA 300A.15KV POR SECCIONADORES PORTAFUSIBLE ROMPE ARCO 200A.15KV EN EL ALIMENTADOR ELOY ALFARO (81-76-61)A.
AV AMAZONAS Y FRANCISCO DE ORELLANA	22/11/2021	INSTALACIÓN DE 1 SECCIONADOR PORTAFUSIBLE ROMPE ARCO 200A.15KV EN EL POSTE N° 241802 EN EL ALIMENTADOR ELOY ALFARO (81-76-61)A.
9 DE OCTUBRE Y SIMÓN BOLÍVAR	22/11/2021	MEDIR Y DEJAR EN CORRESPONDENCIA LA RED SUBTRRANEA EN EL POSTE N° 241958 EN EL ALIMENTADOR ELOY ALFARO (81-76-61)A.
PUENTE DEL RÍO PINDO	22/11/2021	DESCONECTAR Y DESMANTELAR VANO DE RED MONOFÁSICO EN EL POSTE N° 381645 EN EL ALIMENTADOR ELOY ALFARO (81-76-61)A.

EL CALVARIO	22/11/2021	CORRECCIÓN DE PUNTO CALIENTE EN EL SECCIONAMIENTO N° 234253. SE REEMPLAZÓ LOS 2 PARARRAYOS, LOS CHICOTES Y LOS SECCIONADORES BARRA. EN LOS ALIMENTADORES EL CALVARIO (6-6-4)A Y VERACRUZ (17-14-9)A.
PLAZOLETA JESÚS DE LAS AMÉRICAS VÍA A SANTA MARTHA	23/11/2021	REAJUSTE DE SECCIONADORES EN EL SECCIONAMIENTO N°8911 EN EL ALIMENTADOR CAPRICH0 (23-29-35)A
MERA CENTRO JUNTO AL COLISEO	23/11/2021	INSTALACIÓN DE 1 CRUCETA DE 2.4M E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SECCIONADORES PORTAFUSIBLE 100A.15KV PARA PUNTO DE SECCIONAMIENTO EN EL POSTE N° 240404 EN EL ALIMENTADOR MERA (31-44-55)A.
LA MORAVIA	23/11/2021	INSTALACIÓN DE 1 CRUCETA DE 2.M E INSTALACIÓN DE JUEGO DE SECCIONADORES UNIPOLAR BARRA 300A.15KV PARA PUNTO DE SECCIONAMIENTO EN EL POSTE N° 240177 EN EL ALIMENTADOR MERA (31-44-55)A.
AV ALBERTO ZAMBRANO Y CURARAY	23/11/2021	INSTALACIÓN DE 1 CRUCETA DE 2.M Y REEMPLAZO DE JUEGO DE SECCIONADORES UNIPOLAR BARRA POR SECCIONADORES BARRA ROMPE ARCO 300A.15KV EN EL PUNTO DE SECCIONAMIENTO N° 8955 EN EL ALIMENTADOR CIRCUNVALACIÓN (39-37-37)A Y CENTRAL (47-46-51)A.
EL DANUBIO	24/11/2021	INSTALACIÓN DE ESTRIBO PARA ARRANQUE MONOFÁSICO EN EL POSTE N° 282059 EN EL ALIMENTADOR VERACRUZ (20-15-15)A.
S/E MUSHULLACTA	24/11/2021	CORRECIÓN DE PUNTO CAALIENTE EN LA SALIDA DEL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-15-24)A
CHUWITAYO	24/11/2021	204. REVISIÓN DE PUNTO CALIENTE EN EL RECONNECTADOR R63 EN EL POSTE N° 383461 EN EL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-15-24)A
GASOLINERA ENERGY GAS HUAMBOYA	24/11/2021	559. INSTALACIÓN DE ESTRIBO Y REEMPLAZO DE 1 PARARRAYO AVERIADO EN EL POSTE N° 248855 EN EL ALIMENTADOR CONSUELO (12-15-24)A.
HUAMBOYA UNIDAD NACIONAL Y 16 DE OCTUBRE	24/11/2021	LIMPIEZA Y REAJUSTE DE CONTACTOS EN EL SECCIONAMIENTO N° 9214 EN EL POSTE N° 248655 EN EL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-15-24)A

VÍA A PABLO SEXTO	24/11/2021	INSTALACIÓN DE ESTRIBO, REFORZAMIENTO DE LÍNEA Y REEMPLAZO DE GRAPA PARA LÍNEA ENERGIZADA EN EL TRANSFORMADOR N° 17274 EN EL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-15-24)A.
HUAMBOYA SECTOR DEL COLISEO	24/11/2021	666. REEMPLAZO DE 3 PARARRAYOS AVERIADOS EN EL POSTE N° 248646 EN EL TRANSFORMADOR N° 17290 EN EL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-1-5-24)A.
HUAMBOYA VÍA A PABLO SEXTO	24/11/2021	REEMPLAZO DE PORTAFUSIBLES POR BARRA ROMPE ARCO EN EL POSTE N° 252390 EN EL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-1-5-24)A.
VÍA A MACAS	25/11/2021	93. REAJUSTE DE CONTACTOS Y REEMPLAZO DE CUCHILLA ROMPE ARCO EN EL SECCIONAMIENTO N° 9655 EN EL POSTE N° 378091 EN EL ALIMENTADOR EL ALIMENTADOR EL CONSUELO (12-1-5-24)A.
VÍA A PALORA	25/11/2021	11. REEMPLAZO DE 3 PARARRAYOS AVERIADOS EN EL POSTE N° 246028 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.
VÍA A PALORA	25/11/2021	33. REEMPLAZO DE 3 PARARRAYOS AVERIADOS EN EL POSTE N° 246177 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.
VÍA A PALORA	25/11/2021	227. REEMPLAZO DE 3 PARARRAYOS AVERIADOS EN EL POSTE N° 246525 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.
VÍA A SANGAY	25/11/2021	476. REEMPLAZO DE 1 PARARRAYO AVERIADO EN EL POSTE N° 247612 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.
PALORA VÍA A SANGAY	25/11/2021	477. REEMPLAZO DE 1 PARARRAYO AVERIADS EN EL POSTE N° 245659 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.
PALORA VÍA A SANGAY	25/11/2021	494 . REEMPLAZO DE 1 PARARRAYO AVERIADS EN EL POSTE N° 245673 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.

ARMANDO PLAZA
JEFE DE GRUPO
ENERGIZADOS 2



RESPONSABLE:

AMBATO, 29 DE NOVIEMBRE 2021

35. CORRECCIÓN DE PUNTO CALIENTE EN EL SECCIONAMIENTO N° 9274 EN EL POSTE N° 247335 EN EL ALIMENTADOR PALORA (36-34-18)A. SE REEMPLAZÓ LAS PLATINAS DE LOS CONECTORES DE LOS SECCIONADORES YA QUE SE ENCONTRABAN ROTAS.	26/11/2021		PALORA CALLE MORONA SANTIAGO Y 16 DE AGOSTO
729. REEMPLAZO DE 2 PARARAYOS AVERIADOS EN EL POSTE N° 247233 EN EL SECCIONAMIENTO N° 9260 EN EL ALIMENTADOR PALORA (36-34-18)A.	26/11/2021		PALORA AV, JUAN LEÓN MERA Y ELOY ALFARO
782. REEMPLAZO DE 1 PARARAYO AVERIADO EN EL TRANSFORMADOR N° 17501 EN EL POSTE N° 247028 EN EL ALIMENTADOR PALORA (36-34-18)A.	26/11/2021		PALORA AV IBARRA E ING HUGO CASTILLO
686. REEMPLAZO DE 1 PARARAYO AVERIADO EN EL TRANSFORMADOR N°173981 EN EL POSTE N° 246836 EN EL ALIMENTADOR PALORA (36-34-18)A.	26/11/2021		PALORA CALLE DÍAZ DE PINEDA Y CALLE 16
511. REEMPLAZO DE 1 PARARAYO AVERIADS EN EL POSTE N° 245692 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.	26/11/2021		PALORA VÍA A SANGAY
517. REEMPLAZO DE 1 PARARAYO AVERIADS EN EL POSTE N° 247657 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.	26/11/2021		PALORA VÍA A SANGAY
334 . REEMPLAZO DE 1 PARARAYO AVERIADS EN EL POSTE N° 245783 EN EL ALIMENTADOR PABLO SEXTO (13-13-10)A.	26/11/2021		PALORA VÍA A PABLO SEXTO