





**MEER - Ministerio de Electricidad y Energía Renovable**  
**Subsecretaría de Distribución y Comercialización de Energía**  
**Dirección de Expansión y de la Gestión Técnica y Operativa de la Distribución de Energía**  
**Resumen de Indicadores del Objetivo**

No.	Objetivo Operativo	Indicadores del Objetivo	Indicadores de Proyectos y Procesos
1	Incrementar la capacidad y la calidad del servicio de energía eléctrica MEDIANTE El Control de la Ejecución del Plan de Mejoras de la Distribución Eléctrica - PMD	4	102
2	Reducir las pérdidas de energía en las Empresas Distribuidoras MEDIANTE El Control de la Ejecución del Plan de Mejoras de la Distribución Eléctrica - PMD	2	0
3	Incrementar el número de abonados con servicio eléctrico a nivel nacional MEDIANTE El Control de la ejecución del Plan de Mejoras de la Distribución Eléctrica - PMD y del FERUM.	2	18
3 Registro(s) en total.			

**Objetivo Operativo**

1. Incrementar la capacidad y la calidad del servicio de energía eléctrica MEDIANTE El Control de la Ejecución del Plan de Mejoras de la Distribución Eléctrica - PMD




No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1.3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación		127.00 %	1	Junio
1.4	Porcentaje de subestaciones de distribución automatizadas con el sistema SCADA nacional.		100.00 %	28	Abr-Jun
1.5	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		96.40 %	5	Junio
1.6	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		100.82 %	4.89	Junio
4 Registro(s) en total.					

**Proyectos de Gasto Corriente**

**1002 MEER, Plan de Mejoramiento de los Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND CAF - Empresa Eléctrica Ambato**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación	—	-	-	-
4	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución.	—	-	-	-
5	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución.	—	-	-	-
3 Registro(s) en total.					

**I054 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND  
BID II - Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		115.36 %	2.93	Julio
3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación		16.00 %	1	Julio
4	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		91.14 %	3.5	Julio

3 Registro(s) en total.

**I055 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND  
BID II - Empresa Eléctrica Ambato**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		112.54 %	2.95	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		106.00 %	1.5	Julio
3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación		12.00 %	1	Julio



3 Registro(s) en total.

**I056 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND  
AFD - Empresa Eléctrica Ambato**



No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		112.54 %	2.95	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		106.00 %	1.5	Julio
3	PEF - Porcentaje de Errores en la Facturación		12.00 %	1	Julio

3 Registro(s) en total.



**I065 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND  
BID III - Empresa Eléctrica Galápagos**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		103.87 %	7.5	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		100.71 %	9.8	Julio
2 Registro(s) en total.					



**I066 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND  
BID III - Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		121.45 %	3.87	Julio
3	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		128.10 %	4.59	Julio
2 Registro(s) en total.					

**I067 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica - RSND BID III - Empresa Eléctrica Azogues**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		69.60 %	2.5	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		43.00 %	1	Julio
2 Registro(s) en total.					



**I068 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica - RSND BID III - Empresa Eléctrica Ambato**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		112.54 %	2.95	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		106.00 %	1.5	Julio



**1068 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica - RSND BID III - Empresa Eléctrica Ambato**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
2 Registro(s) en total.					



**1069 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución Eléctrica - RSND BID III - Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
3	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		91.14 %	3.5	Julio
4	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		115.36 %	2.93	Julio
2 Registro(s) en total.					

**1070 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - PMD - RSND BID III - Empresa Eléctrica Riobamba S.A.**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
1	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		143.26 %	3.56	Julio
2	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		146.76 %	2.93	Julio
2 Registro(s) en total.					

**1071 MEER, Programa de Reforzamiento del Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica - RSND BID III - Empresa Eléctrica Cotopaxi**

No.	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Último Período Actualizado
4	FMIk - Frecuencia de interrupción a nivel de cabecera de los alimentadores primarios de distribución		90.24 %	4.2	Julio
5	TTIk - Tiempo de interrupción a nivel de cabecera de alimentador primario de distribución		78.96 %	4.8	Julio
2 Registro(s) en total.					

**Objetivo Operativo**