



ACTA No. 1

**ACLARACIONES
PROCESO LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
Nro. BID III-FERUM-EEASA-OB-003**

SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO

COMUNIDADES: CENTRO AGRICOLA, KUANKASH – KUNAMP, COOPERATIVA EL CARMELO

En la ciudad de Puyo a los 15 días del mes de noviembre de 2016, se reúne la comisión técnica del proceso de licitación pública nacional y se procede a realizar la lectura de las preguntas de aclaraciones solicitadas.

ANTECEDENTES:

En memorando DZOP-AER-0024-2016 se envía a Presidencia Ejecutiva de la EEASA el pliego de licitación pública nacional BIDIII-FERUM-EEASA-OB-003 para el *SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, DIRECCIÓN TÉCNICA Y PUESTA EN SERVICIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS NUEVAS DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE EN LA PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, SECTORES CENTRO AGRICOLA, KUANKASH – KUNAMP, COOPERATIVA EL CARMELO* mediante memorando PE-2263-2016 se remite la resolución motivada de aprobación del pliego y se designa la comisión técnica para este proceso de la siguiente manera:

- Ing. Patricio Garzón, Director del Departamento Zona Oriental Pastaza, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva, quién lo presidirá;
- Ing. Manuel Jaramillo, Jefe de la Sección Técnica del Departamento Zona Oriental Pastaza, en calidad de profesional designado por la Presidencia Ejecutiva; y,
- Ing. Carlos Villavicencio, Jefe de Área Palora del Departamento Zona Oriental Pastaza, en calidad de titular del área requirente.

La comisión técnica se reúne el día martes ocho de noviembre de 2016 y designa a la señorita Lic. Verónica Manya como secretaria de la misma.

Conforme a lo dispuesto en la convocatoria y calendario del proceso, el pliego se publica el lunes 31 de octubre de 2016 hasta las 09:00, y los interesados pueden presentar solicitudes de aclaración hasta las 09:00 del martes 08 de noviembre de 2016 en la secretaría de la Dirección del Departamento Zona Oriental Pastaza o al correo electrónico del presidente de la comisión técnica, posterior a lo cual se revisan las solicitudes de aclaración realizadas.

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DEL PROCESO:

Pregunta No. 1

Tanto en la tabla de cantidades como en el la tabla del presupuesto referencial, del proyecto Cooperativa el Carmelo, en el ítem 2.2 Poste de hormigón de 10m, carga de rotura 400KG, consta la cantidad de 445 postes, para que se ajuste al presupuesto referencial, se entiende que son únicamente 45 postes, verdad?


Respuesta: Estimado Ingeniero. Agradecemos su observación, en efecto en las dos tablas existe un error de tipeo, el valor correcto es 45 poste de 10 m, 400 Kg de ruptura, y lo puede corroborar multiplicando la cantidad de 45 postes por su valor unitario, coincidiendo con el valor total del Rubro.

SUSCRIPCIÓN

Para constancia de lo efectuado, suscriben la presenta acta:



Ing. Patricio Garzón
Presidente Comisión



Ing. Manuel Jaramillo
Miembro Comisión



Ing. Carlos Villavicencio
Titular Área Requiriente



Lic. Verónica Manya
Secretaria Comisión